

OPĆINA SEVERIN**08666646178****Severin 137****43274 - Severin****Hrvatska**

Odgovori na zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi

Predmet nabave: **Izgradnja multifunkcionalne zgrade**Evidencijski broj nabave: **19/25**

Šifra upita	Postavljeno	Novo/Izmjena
O6V (#Q130788)	28.01.2026 14:07:08	Novi odgovor

Šifra upita: *O6V*Upit poslan: *28.01.2026 14:07:08*

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:**U troškovniku st. 4.2. navedeno je :****"Izvedba ETICS fasadnog sustava na pročeljima objekta.**

Dobava materijala i izvedba ETICS toplinskog fasadnog sustava. Sustav se sastoji od: **Tvrđih fasadnih ploča mineralne vune pročeljni tip debljine 20 cm** i reakcije na požar A1, toplinske provodljivosti $\lambda m \leq 0,034$ W/mK. Ljepljenje ploča mineralne vune polimercementnim mortom i pričvršćenje pričvršnicama sa širokom glavom. Ploče kamene vune lijepiti punoplošno i pričvrstiti pričvršnicama dovoljne duljine za sidrenje u konstrukciju građevine. Nanijeti polimercementni mort u dva sloja armiran alkalnootpornom mrežicom od staklenih vlakana. Armaturni sloj ETICS sustava čini alkalno postojana staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Završno-dekorativni sloj ETICS sustava čine predpremaz i završno-dekorativna silikonska žbuka veličine zrna od 1,0 do 2,0 mm, boje prema izboru investitora

-obračun prema m2 kompletno izvedenog ETICS fasadnog sustava s tvrdim pločama mineralne vune debljine 15 cm: m2 850,00 "

Molimo da se definira debljina fasadnih ploča od min vune - debljina 15 ili 20 cm ?!

Odgovor:

Poštovani

vezano uz Vaš upit dostavljamo Vam ispravljenu stavku troškovnika za točku 4.2.Izvedba ETICS fasadnog sustava na pročeljima objekta

4.2. Izvedba ETICS fasadnog sustava na pročeljima

Dobava materijala i izvedba ETICS toplinskog fasadnog sustava.Sustav se sastoji od: Tvrdih fasadnih ploča mineralne vune pročeljni tip debljine 15 cm i reakcije na požar A1, toplinske provodljivosti $\lambda \leq 0,034$ W/mK. Lijepljenje ploča mineralne vune polimercementnim mortom i pričvršćenje pričvršnicama sa širokom glavom. Ploče kamene vune lijepiti punoplošno i pričvrstiti pričvršnicama dovoljne duljine za sidrenje u konstrukciju građevine. Nanijeti polimercementni mort u dva sloja armiran alkalnootpornom mrežicom od staklenih vlakana. Armaturni sloj ETICS sustava čini alkalno postojana staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo.Završno-dekorativni sloj ETICS sustava čine predpremaz i završno-dekorativna silikonska žbuka veličine zrna od 1,0 do 2,0 mm, boje prema izboru investitora

obračun prema m2 kompletno izvedenog ETICS fasadnog sustava s tvrdim pločama mineralne vune debljine 15 cm: količina 850,00 m2

Naručitelj će objaviti ispravljenu stavku troškovnika s nazivom „OPĆINA SEVERIN TROŠKOVNIK FASADA_troškovnik 260129“. Troškovnik će u EOJN biti vidljiv od 30.1.2026..

Upućuju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da pri izradi svoje ponude koriste isključivo ispravljenu stavku troškovnika.
